



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000659

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月08日 有效期至：2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000659

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-ODA2、1MT0003-ODA3、1MT0003-ODB2、1MT0003-ODB3、
1MT0003-ODC3、1MT0003-OEA0、1MT0003-OEA4、1MT0003-OEB0、
1MT0003-OEB4、1MT0003-OEC0、1MT0003-OEC4、1MT0003-1AA4、
1MT0003-1AB4、1MT0003-1AB5、1MT0003-1AC4

电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz

400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz

480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz

220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz

380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000659

证书附页：第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2003X0687、CQST2003X0687/01

4、证书变更信息：

- 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024 年 05 月 08 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020312301000658

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000658

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-1BA2、1MT0003-1BB2、1MT0003-1BC2、1MT0003-1CA0、
1MT0003-1CA1、1MT0003-1CB0、1MT0003-1CB2、1MT0003-1CC0、
1MT0003-1CC2、1MT0003-1CC3、1MT0003-1CD0、1MT0003-1CD2

电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz

400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz

480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz

220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz

380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000658

证书附页：第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2003X0686、CQST2003X0686/01

4、证书变更信息：

- 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020312301000657

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

王景臣

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000657

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-1DA2、1MT0003-1DA3、1MT0003-1DA4、1MT0003-1DB2、
1MT0003-1DB4、1MT0003-1DC2、1MT0003-1DC4、1MT0003-1DD2、
1MT0003-1DD3、1MT0003-1DD4、1MT0003-1EA2、1MT0003-1EB2、
1MT0003-1EB4、1MT0003-1EC4、1MT0003-1ED4

电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz

400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz

480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz

220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz

380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

— 其他见产品使用说明书。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000657

证书附页：第 2 页 共 2 页

3、证书关联报告：

— 产品型式试验报告：CQST2003X0685、CQST2003X0685/01

4、证书变更信息：

— 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

— 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020312301000656

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000656

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-2AA4、1MT0003-2AA5、1MT0003-2AB4、1MT0003-2AC4、
1MT0003-2AC5、1MT0003-2AD5、1MT0003-2BA2、1MT0003-2BB0、
1MT0003-2BB2、1MT0003-2BC2、1MT0003-2BD0、1MT0003-2BD2

电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz

400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz

480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz

220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz

380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$

— 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000656

证书附页：第2页 共2页

— 产品型式试验报告：CQST2003X0684、CQST2003X0684/01

4、证书变更信息：

- 2022年09月25日第1次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024年05月09日第2次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020312301000655

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000655

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-2CA2、1MT0003-2CB2、1MT0003-2CC2、1MT0003-2CD2、
1MT0003-2DA0、1MT0003-2DA2、1MT0003-2DB0、1MT0003-2DB2、
1MT0003-2DC0、1MT0003-2DC2、1MT0003-2DD0、1MT0003-2DD2

电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz

400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz

480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz

220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz

380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$

— 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000655

证书附页：第2页 共2页

— 产品型式试验报告：CQST2003X0683、CQST2003X0683/01

4、证书变更信息：

- 2022年09月25日第1次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024年05月09日第2次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020312301000654

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2025年04月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000654

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT0003-3AA0、1MT0003-3AA2、1MT0003-3AA5、1MT0003-3AA6、
1MT0003-3AA7、1MT0003-3AB0、1MT0003-3AB2、1MT0003-3AB5、1MT0003-3AB6、
1MT0003-3AB7、1MT0003-3AC0、1MT0003-3AC2、1MT0003-3AC5、
1MT0003-3AC6、1MT0003-3AD0、1MT0003-3AD2、1MT0003-3AD5、
1MT0003-3AD6、1MT0003-3AE0、1MT0003-3AE2、1MT0003-3AE5、
1MT0003-3AE6、1MT0003-3BA2、1MT0003-3BA3、1MT0003-3BA5、1MT0003-3BA6、
1MT0003-3BB2、1MT0003-3BB3、1MT0003-3BB5、1MT0003-3BB6、
1MT0003-3BC2、1MT0003-3BC3、1MT0003-3BC4、1MT0003-3BC5、
1MT0003-3BC6、1MT0003-3BD2、1MT0003-3BD3、1MT0003-3BD5、
1MT0003-3BD6、1MT0003-3BE2、1MT0003-3BE3、1MT0003-3BE4、1MT0003-3BE5
电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz
400V/690V 50Hz、400V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、380V 60Hz、415V 60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312301000654

证书附页：第 2 页 共 2 页

400V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz

500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2003X0682、CQST2003X0682/01

4、证书变更信息：

- 2022 年 09 月 25 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

