



国家防爆

防爆合格证

制造单位 苗梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-0DB32-1AA4 0.75kW 220V/380V 50Hz
防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2024
总装图号 A5E47888752A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-0DA2; 1MT0013-0DA3; 1MT0013-0DB2;

1MT0013-0DB3; 1MT0013-0DC3;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时,用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-0EA02-1FA4 1.5kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47945006A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-0EA0; 1MT0013-0EA4; 1MT0013-0EB0;
1MT0013-0EB4; 1MT0013-0EC0; 1MT0013-0EC4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db.

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配备与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-1AB52-1AA4 3kW 220V/380V 50Hz
防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2024
总装图号 A5E47959075A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-1AA4; 1MT0013-1AB4; 1MT0013-1AB5;

1MT0013-1AC4; 1MT0013-1AD5;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、

240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、

440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、

400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、

460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、

415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、

690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-1BB23-3AA4 4kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47936910A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-1BA2; 1MT0013-1BB2; 1MT0013-1BC2; 1MT0013-1BD2;
 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
 240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
 440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
 400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
 460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
 415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
 690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-1CB03-3FA4 5.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47888859A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2024 年 09 月 27 日

本证有效期

2024 年 09 月 27 日至 2029 年 09 月 26 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-1CA0; 1MT0013-1CA1; 1MT0013-1CB0; 1MT0013-1CB2;
1MT0013-1CC0; 1MT0013-1CC2; 1MT0013-1CC3; 1MT0013-1CD0;
1MT0013-1CD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时,用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-1DB43-3AA4 15kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47845294A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 "t" 保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2024 年 09 月 27 日

本证有效期

2024 年 09 月 27 日至 2029 年 09 月 26 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-1DA2; 1MT0013-1DA3; 1MT0013-1DA4; 1MT0013-1DB2;
1MT0013-1DB4; 1MT0013-1DC2; 1MT0013-1DC4; 1MT0013-1DD2;
1MT0013-1DD3; 1MT0013-1DD4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-1EA23-3AA4 22kW 380V/660V 50Hz
防爆标志 Ex tb III C T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2024
总装图号 A5E47957379A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2026年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-1EA2; 1MT0013-1EB2; 1MT0013-1EB4; 1MT0013-1EC4;
1MT0013-1ED4;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-2AB43-3AA4 30kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47960847A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 09 月 27 日

本证有效期

2024 年 09 月 27 日至 2029 年 09 月 26 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-2AA4; 1MT0013-2AA5; 1MT0013-2AB4; 1MT0013-2AC4;
1MT0013-2AC5; 1MT0013-2AD5;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配备与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2026年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪。
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-2BC23-3AA4 30kW 380V/660V 50Hz
防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2024
总装图号 A5E47906331A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT0013-2BA2; 1MT0013-2BB0; 1MT0013-2BB2; 1MT0013-2BC2;
1MT0013-2BD0; 1MT0013-2BD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.产品使用时,用户需配备与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5.外壳防护等级为:IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-2CB23-3AA4 55kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2024

总装图号 A5E47971516A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-2CA2; 1MT0013-2CB2; 1MT0013-2CC2; 1MT0013-2CD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130℃ Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 苗梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-2DB23-3AA4 90kW 380V/660V 50Hz
防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2024
总装图号 A5E47979025A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT0013-2DA0; 1MT0013-2DA2; 1MT0013-2DB0; 1MT0013-2DB2;
1MT0013-2DC0; 1MT0013-2DC2; 1MT0013-2DD0; 1MT0013-2DD2;
380V、660V、380/660V Ex tb IIIC T130℃ Db。
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130℃ Db。

2. 用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装, 并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3. 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4. 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

5. 外壳防护等级为: IP65。

中心主任

颁发日期

2024年09月27日

本证有效期

2024年09月27日至2029年09月26日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT0013-3AB53-3AA4 160kW 380/660V

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA016-2022

总装图号 A5E50701703A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的装置》

记事:

1.代表产品:

1MT0013-3AA0; 1MT0013-3AA2; 1MT0013-3AA5; 1MT0013-3AA6;
1MT0013-3AA7; 1MT0013-3AB0; 1MT0013-3AB2; 1MT0013-3AB5;
1MT0013-3AB6; 1MT0013-3AB7; 1MT0013-3AC0; 1MT0013-3AC2;
1MT0013-3AC5; 1MT0013-3AC6; 1MT0013-3AD0; 1MT0013-3AD2;
1MT0013-3AD5; 1MT0013-3AD6; 1MT0013-3AE0; 1MT0013-3AE2;
1MT0013-3AE5; 1MT0013-3AE6;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品使用时,用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

4.本证书 2022 年 10 月 11 日第一次变更,为标准变更后重新发证,变更内容为: 防爆标志
“Ex tD A21 IP65 T130°C”变更为“Ex tb IIIC T130°C Db”,产品标准“Q/321081
KJA016-2021”变更为“Q/321081 KJA016-2022”。

5.本证书为 2024 年 05 月 29 日第二次变更,为变更公司名称后重新发证,公司名称由“西门
子电机(中国)有限公司”变更为“茵梦达电机(中国)有限公司”。

6.外壳防护等级: IP65。

7.电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使
用湿布擦拭。

中心主任

颁发日期 2024 年 05 月 29 日

本证有效期 2024 年 05 月 29 日至 2026 年 04 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号
产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机
型号规格 1MT0013-3BB23-3AA4 220kW 380/660V
防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db
产品标准 Q/321081 KJA016-2022
总装图号 A5E50674782A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

备》

1.代表产品:

1MT0013-3BA2; 1MT0013-3BA3; 1MT0013-3BA5; 1MT0013-3BA6;
1MT0013-3BB2; 1MT0013-3BB3; 1MT0013-3BB5; 1MT0013-3BB6;
1MT0013-3BC2; 1MT0013-3BC3; 1MT0013-3BC4; 1MT0013-3BC5;
1MT0013-3BC6; 1MT0013-3BD2; 1MT0013-3BD3; 1MT0013-3BD5;
1MT0013-3BD6; 1MT0013-3BE2; 1MT0013-3BE3; 1MT0013-3BE4;
1MT0013-3BE5; 1MT0013-3BE6;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz Ex tb IIIC T130℃ Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品使用时,用户需配用与使用环境相适应的已取得防爆合格证的引入装置。

4.本证书 2022 年 10 月 11 日第一次变更,为标准变更后重新发证,变更内容为:防爆标志“Ex tD A21 IP65 T130℃”变更为“Ex tb IIIC T130℃ Db”,产品标准“Q/321081 KJA016-2021”变更为“Q/321081 KJA016-2022”。

5.本证书为 2024 年 05 月 29 日第二次变更,为变更公司名称后重新发证,公司名称由“西门子公司(中国)有限公司”变更为“茵梦达电机(中国)有限公司”。

6.外壳防护等级:IP65。

7.电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

中心主任

颁发日期

2024 年 05 月 29 日

本证有效期

2024 年 05 月 29 日至 2026 年 04 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号