



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2CD23-3AZ4 30kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53568723A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 12 月 06 日

本证有效期

2024 年 12 月 06 日至 2029 年 12 月 05 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-2CA2, 1MT8004-2CB2, 1MT8004-2CC2, 1MT8004-2CD2。

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度: -40°C ~ 60°C 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2DD23-3AZ4 45kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53526278A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 12 月 06 日

本证有效期

2024 年 12 月 06 日至 2029 年 12 月 05 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-2DA0 , 1MT8004-2DA2 , 1MT8004-2DB0 , 1MT8004-2DB2 ,
1MT8004-2DC0, 1MT8004-2DC2, 1MT8004-2DD0, 1MT8004-2DD2。
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-3AD63-3AZ4 110kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53496106A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的設備》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 12 月 06 日

本证有效期

2024 年 12 月 06 日至 2029 年 12 月 05 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-3AA0 , 1MT8004-3AA2 , 1MT8004-3AA5 , 1MT8004-3AA6 ,
1MT8004-3AA7 , 1MT8004-3AB0 , 1MT8004-3AB2 , 1MT8004-3AB5 ,
1MT8004-3AB6 , 1MT8004-3AB7 , 1MT8004-3AC0 , 1MT8004-3AC2 ,
1MT8004-3AC5 , 1MT8004-3AC6 , 1MT8004-3AD0 , 1MT8004-3AD2 ,
1MT8004-3AD5, 1MT8004-3AD6。

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度：-40℃~60℃。

3. 该产品外壳防护等级为：IP66。

4. 使用环境温度高于 40℃不超过 60℃时，选用耐温不低于 98℃的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-3BA63-3AZ4 315kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53633058A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-3BA2 , 1MT8004-3BA3 , 1MT8004-3BA5 , 1MT8004-3BA6 ,
1MT8004-3BB2 , 1MT8004-3BB3 , 1MT8004-3BB5 , 1MT8004-3BB6 ,
1MT8004-3BC2 , 1MT8004-3BC3 , 1MT8004-3BC4 , 1MT8004-3BC5 ,
1MT8004-3BC6 , 1MT8004-3BD2 , 1MT8004-3BD3 , 1MT8004-3BD5 ,
1MT8004-3BD6。

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度：-40℃~60℃。

3. 该产品外壳防护等级为：IP66。

4. 使用环境温度高于 40℃不超过 60℃时，选用耐温不低于 98℃的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号