



防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-1AB52-1AH4 3kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30443084A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心





国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-1AA4; 1MT8014-1AB4; 1MT8014-1AB5; 1MT8014-1AC4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

- 2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 5.该产品外壳防护等级为: IP65。
- 6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。
- 7.使用环境温度高于 40°C不超过 60°C时,选用耐温不低于 98°C的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-1BB23-3AH4 4kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30444398A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心





国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-1BA2; 1MT8014-1BB2; 1MT8014-1BC2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-1CB23-3AH4 7.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30445677A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

编号: CNEx25.1434X

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-1CA0; 1MT8014-1CA1; 1MT8014-1CB0; 1MT8014-1CB2;
1MT8014-1CC0; 1MT8014-1CC2; 1MT8014-1CC3; 1MT8014-1CD0;
1MT8014-1CD2;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;

Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注:本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪
地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编:473008 电话:0377-63258564 传真:0377-63208175 网址:www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-1DC43-3AH4 11kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30367239A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

编号: CNEx25.1435X

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-1DA2; 1MT8014-1DA3; 1MT8014-1DA4; 1MT8014-1DB2;
1MT8014-1DB4; 1MT8014-1DC2; 1MT8014-1DC4; 1MT8014-1DD2;
1MT8014-1DD3; 1MT8014-1DD4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

- 2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
5.该产品外壳防护等级为: IP65。
6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。
7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注:本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪
地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编:473008 电话:0377-63258564 传真:0377-63208175 网址:www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-1EC43-3AH4 15kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30362978A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设

记事:见附页。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

编号: CNEx25.1436X

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-1EA2; 1MT8014-1EB2; 1MT8014-1EB4; 1MT8014-1EC4;
1MT8014-1ED4;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;

Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注:本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪
地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编:473008 电话:0377-63258564 传真:0377-63208175 网址:www.china-ex.com



防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-2AC53-3AH4 22kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30358231A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心





国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-2AA4; 1MT8014-2AA5; 1MT8014-2AB5; 1MT8014-2AC4;
1MT8014-2AC5; 1MT8014-2AD5;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

- 2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 5.该产品外壳防护等级为: IP65。
- 6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。
- 7.使用环境温度高于 40°C不超过 60°C时,选用耐温不低于 98°C的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-2BC23-3AH4 30kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30357130A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设 备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心





国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-2BA2; 1MT8014-2BB0; 1MT8014-2BB2; 1MT8014-2BC2;
1MT8014-2BD0; 1MT8014-2BD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-2CC23-3AH4 37kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130℃ Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30351855A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-2CA2; 1MT8014-2CB2; 1MT8014-2CC2; 1MT8014-2CD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
 地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-2DD23-3AH4 45kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30452529A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-2DA0; 1MT8014-2DA2; 1MT8014-2DB0; 1MT8014-2DB2;
1MT8014-2DC0; 1MT8014-2DC2; 1MT8014-2DD0; 1MT8014-2DD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-3AD63-3AH4 110kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30454124A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的 设备》

记事: 见附页。

中心主任

王平

颁发日期

2025 年 04 月 02 日

本证有效期

2025 年 04 月 02 日至 2030 年 04 月 01 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-3AA0; 1MT8014-3AA2; 1MT8014-3AA5; 1MT8014-3AA6;
1MT8014-3AA7; 1MT8014-3AB0; 1MT8014-3AB2; 1MT8014-3AB5;
1MT8014-3AB6; 1MT8014-3AB7; 1MT8014-3AC0; 1MT8014-3AC2;
1MT8014-3AC5; 1MT8014-3AC6; 1MT8014-3AD0; 1MT8014-3AD2;
1MT8014-3AD5; 1MT8014-3AD6;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.1442X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 粉尘防爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8014-3BA63-3AH4 315kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准 Q/321081 KJA019-2025

总装图号 L1D30454266A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

王平

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 7388 8914 1440 3521
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1.代表产品:

1MT8014-3BA2; 1MT8014-3BA3; 1MT8014-3BA5; 1MT8014-3BA6;
1MT8014-3BB2; 1MT8014-3BB3; 1MT8014-3BB5; 1MT8014-3BB6;
1MT8014-3BC2; 1MT8014-3BC3; 1MT8014-3BC4; 1MT8014-3BC5;
1MT8014-3BC6; 1MT8014-3BD2; 1MT8014-3BD3; 1MT8014-3BD5;
1MT8014-3BD6;

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V
50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、
220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V
60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz;
Ex tb IIIC T130°C Db。

2.用户须按照 GB/T 3836.15 的要求正确选型和安装,并严格按照该产品使用说明书要求使用。

3.产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险,在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

4.当产品使用外购的电缆引入装置时,其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

5.该产品外壳防护等级为: IP65。

6.该产品使用环境温度: -40°C~+60°C。

7.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时,选用耐温不低于 98°C 的电缆。

中心主任

颁发日期

2025年04月02日

本证有效期

2025年04月02日至2030年04月01日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号