



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-0DA2 0.75kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2025

总装图号 L1D30450144A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

1MT8004-0DA2, 1MT8004-0DA3, 1MT8004-0DB2, 1MT8004-0DB3,
1MT8004-0DC3.

电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb。

3.该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。

4.该产品外壳防护等级为: IP66。

5.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

6.当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

7.其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2025年07月15日

本证有效期

2025年07月15日至2030年07月14日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-0EA4 2.2kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2025

总装图号 L1D30395796A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

1MT8004-0EA0, 1MT8004-0EA4, 1MT8004-0EB0, 1MT8004-0EB4,
1MT8004-0EC0, 1MT8004-0EC4。

电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb。

3.该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。

4.该产品外壳防护等级为: IP66。

5.使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

6.当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

7.其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2025年07月15日

本证有效期

2025年07月15日至2030年07月14日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1AB52-1AZ4 3kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53706666A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1AA4; 1MT8004-1AB4; 1MT8004-1AB5; 1MT8004-1AC4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
 地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号
 产品名称 隔爆型三相异步电动机
 型号规格 1MT8004-1BA23-3AZ4 4kW 380V/660V 50Hz
 防爆标志 Ex db IIB T4 Gb
 产品标准 Q/321081 KJA020-2024
 总装图号 L1D30292582A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》
 记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1BA2; 1MT8004-1BB2; 1MT8004-1BC2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0358X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1CC33-3AZ4 5.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30272334A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 9545 5456 3532 9127
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1CA0; 1MT8004-1CA1; 1MT8004-1CB0; 1MT8004-1CB2;
1MT8004-1CC0; 1MT8004-1CC2; 1MT8004-1CC3; 1MT8004-1CD0;
1MT8004-1CD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0357X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1DD43-3AZ4 7.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30296305A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
记事:见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注:本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 5251 8576 1687 3005
地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编:473008 电话:0377-63258564 传真:0377-63208175 网址:www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1DA2; 1MT8004-1DA3; 1MT8004-1DA4; 1MT8004-1DB2;
1MT8004-1DB4; 1MT8004-1DC2; 1MT8004-1DC4; 1MT8004-1DD2;
1MT8004-1DD3; 1MT8004-1DD4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1EA23-3AZ4 22kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30268803A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》
记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1EA2; 1MT8004-1EB2; 1MT8004-1EB4; 1MT8004-1EC4;
1MT8004-1ED4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0355X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2AA53-3AZ4 37kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30255885A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 4523 3197 3786 2849
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-2AA4; 1MT8004-2AA5; 1MT8004-2AB5; 1MT8004-2AC4;
1MT8004-2AC5; 1MT8004-2AD5;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
 地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2BD23-3AZ4 22kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53631586A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的设 备》
 记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-2BA2; 1MT8004-2BB0; 1MT8004-2BB2; 1MT8004-2BC2;
1MT8004-2BD0; 1MT8004-2BD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2CD23-3AZ4 30kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53568723A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-2CA2, 1MT8004-2CB2, 1MT8004-2CC2, 1MT8004-2CD2。
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度: -40°C ~ 60°C 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2DD23-3AZ4 45kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53526278A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 12 月 06 日

本证有效期

2024 年 12 月 06 日至 2029 年 12 月 05 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-2DA0, 1MT8004-2DA2, 1MT8004-2DB0, 1MT8004-2DB2, 1MT8004-2DC0, 1MT8004-2DC2, 1MT8004-2DD0, 1MT8004-2DD2, 220V/380V 50Hz, 230V/400V 50Hz, 240V/415V 50Hz, 380V/660V 50Hz, 400V/690V 50Hz, 220V 50Hz, 230V 50Hz, 240V 50Hz, 380V 50Hz, 400V 50Hz, 415V 50Hz, 440V 50Hz, 460V 50Hz, 480V 50Hz, 500V 50Hz, 575V 50Hz, 660V 50Hz, 690V 50Hz, 220V/380V 60Hz, 230V/400V 60Hz, 240V/415V 60Hz, 380V/660V 60Hz, 400V/690V 60Hz, 220V 60Hz, 230V 60Hz, 240V 60Hz, 380V 60Hz, 400V 60Hz, 415V 60Hz, 440V 60Hz, 460V 60Hz, 480V 60Hz, 500V 60Hz, 575V 60Hz, 660V 60Hz, 690V 60Hz Ex db IIB T4 Gb.

2. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-3AD63-3AZ4 110kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53496106A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024 年 12 月 06 日

本证有效期

2024 年 12 月 06 日至 2029 年 12 月 05 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-3AA0 , 1MT8004-3AA2 , 1MT8004-3AA5 , 1MT8004-3AA6 ,
 1MT8004-3AA7 , 1MT8004-3AB0 , 1MT8004-3AB2 , 1MT8004-3AB5 ,
 1MT8004-3AB6 , 1MT8004-3AB7 , 1MT8004-3AC0 , 1MT8004-3AC2 ,
 1MT8004-3AC5 , 1MT8004-3AC6 , 1MT8004-3AD0 , 1MT8004-3AD2 ,
 1MT8004-3AD5, 1MT8004-3AD6。

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
 440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
 220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
 440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
 Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-3BA63-3AZ4 315kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53633058A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 代表产品:

1MT8004-3BA2 , 1MT8004-3BA3 , 1MT8004-3BA5 , 1MT8004-3BA6 ,
 1MT8004-3BB2 , 1MT8004-3BB3 , 1MT8004-3BB5 , 1MT8004-3BB6 ,
 1MT8004-3BC2 , 1MT8004-3BC3 , 1MT8004-3BC4 , 1MT8004-3BC5 ,
 1MT8004-3BC6 , 1MT8004-3BD2 , 1MT8004-3BD3 , 1MT8004-3BD5 ,
 1MT8004-3BD6。

220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、400V/690V
 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、
 440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
 220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、380V/660V 60Hz、400V/690V
 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、
 440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
 Ex db IIB T4 Gb。

2. 该产品使用环境温度: -40°C ~ 60°C 。

3. 该产品外壳防护等级为: IP66。

4. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。

5. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

颁发日期

2024年12月06日

本证有效期

2024年12月06日至2029年12月05日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号