



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007667

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
1MT8005-1A、1MT8005-1B、1MT8005-1C
Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月23日 有效期至：2030年04月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007667

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8005-1AA4、1MT8005-1AB4、1MT8005-1AB5、1MT8005-1AC4、
1MT8005-1BA2、1MT8005-1BB2、1MT8005-1BC2、1MT8005-1CA0、
1MT8005-1CA1、1MT8005-1CB0、1MT8005-1CB2、1MT8005-1CC0、
1MT8005-1CC2、1MT8005-1CC3、1MT8005-1CD0、1MT8005-1CD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、
400V/690V、220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、
460V、480V、500V、575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用不低于 98°C 的耐高温电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得CCC证书。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007668

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
1MT8005-1D、1MT8005-1E
Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月23日 有效期至：2030年04月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007668

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8005-1DA2、1MT8005-1DA3、1MT8005-1DA4、1MT8005-1DB2、
1MT8005-1DB4、1MT8005-1DC2、1MT8005-1DC4、1MT8005-1DD2、
1MT8005-1DD3、1MT8005-1DD4、1MT8005-1EA2、1MT8005-1EB2、
1MT8005-1EB4、1MT8005-1EC4、1MT8005-1ED4

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、
400V/690V、220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、
460V、480V、500V、575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用不低于 98°C 的耐高温电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得CCC证书。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007669

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
1MT8005-2A、1MT8005-2B
Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月23日 有效期至：2030年04月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007669

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8005-2AA4、1MT8005-2AA5、1MT8005-2AB5、1MT8005-2AC4、
1MT8005-2AC5、1MT8005-2AD5、1MT8005-2BA2、1MT8005-2BB0、
1MT8005-2BB2、1MT8005-2BC2、1MT8005-2BD0、1MT8005-2BD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、

400V/690V、220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、

460V、480V、500V、575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

- 该产品外壳防护等级为：IP66

- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用不低于 98°C 的耐高温电缆。

- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得

CCC 证书。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007670

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
1MT8005-2C、1MT8005-2D
Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月23日 有效期至：2030年04月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007670

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8005-2CA2、1MT8005-2CB2、1MT8005-2CC2、1MT8005-2CD2、
1MT8005-2DA0、1MT8005-2DA2、1MT8005-2DB0、1MT8005-2DB2、
1MT8005-2DC0、1MT8005-2DC2、1MT8005-2DD0、1MT8005-2DD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、

400V/690V、220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、

460V、480V、500V、575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用不低于 98°C 的耐高温电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得CCC证书。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007649

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
见附页

Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月22日 有效期至：2030年04月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007649

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MT8005-3AA0 , 1MT8005-3AA2 , 1MT8005-3AA5 , 1MT8005-3AA6 ,
MT8005-3AA7,
1MT8005-3AB0 , 1MT8005-3AB2 , 1MT8005-3AB5 , 1MT8005-3AB6 ,
1MT8005-3AB7,
1MT8005-3AC0 , 1MT8005-3AC2 , 1MT8005-3AC5 , 1MT8005-3AC6 ,
1MT8005-3AD0,
1MT8005-3AD2 , 1MT8005-3AD5 , 1MT8005-3AD6 , 1MT8005-3BA2 ,
1MT8005-3BA3,
1MT8005-3BA5 , 1MT8005-3BA6 , 1MT8005-3BB2 , 1MT8005-3BB3 ,
1MT8005-3BB5,
1MT8005-3BB6 , 1MT8005-3BC2 , 1MT8005-3BC3 , 1MT8005-3BC4 ,
1MT8005-3BC5,
1MT8005-3BC6, 1MT8005-3BD2, 1MT8005-3BD3, 1MT8005-3BD5, 1MT8005-3BD6

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V；

220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、575V、
660V、690V；50Hz、60Hz。

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007649

证书附页：第 2 页 共 2 页

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。
- 该产品外壳防护等级为：IP66。
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得CCC证书。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

