



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007651

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
1MT8014-1A、1MT8014-1B、1MT8014-1C
Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007651

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-1AA4、1MT8014-1AB4、1MT8014-1AB5、1MT8014-1AC4、
1MT8014-1BA2、1MT8014-1BB2、1MT8014-1BC2、1MT8014-1CA0、
1MT8014-1CA1、1MT8014-1CB0、1MT8014-1CB2、1MT8014-1CC0、
1MT8014-1CC2、1MT8014-1CC3、1MT8014-1CD0、1MT8014-1CD2
额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、
415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007651

证书附页：第 2 页 共 2 页

CCC 证书。

- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007652

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

1MT8014-1D、1MT8014-1E

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007652

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-1DA2、1MT8014-1DA3、1MT8014-1DA4、1MT8014-1DB2、
1MT8014-1DB4、1MT8014-1DC2、1MT8014-1DC4、1MT8014-1DD2、
1MT8014-1DD3、1MT8014-1DD4、1MT8014-1EA2、1MT8014-1EB2、
1MT8014-1EB4、1MT8014-1EC4、1MT8014-1ED4

额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、
415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防本
页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007652

证书附页：第 2 页 共 2 页

爆认证。

- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007653

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

1MT8014-2A、1MT8014-2B

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007653

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-2AA4、1MT8014-2AA5、1MT8014-2AB5、1MT8014-2AC4、
1MT8014-2AC5、1MT8014-2AD5、1MT8014-2BA2、1MT8014-2BB0、
1MT8014-2BB2、1MT8014-2BC2、1MT8014-2BD0、1MT8014-2BD2
- 额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、
415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007653

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007654

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机

1MT8014-2C、1MT8014-2D

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007654

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-2CA2、1MT8014-2CB2、1MT8014-2CC2、1MT8014-2CD2、
1MT8014-2DA0、1MT8014-2DA2、1MT8014-2DB0、1MT8014-2DB2、
1MT8014-2DC0、1MT8014-2DC2、1MT8014-2DD0、1MT8014-2DD2
- 额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、
415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007654

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007655

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
1MT8014-3A

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007655

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-3AA0、1MT8014-3AA2、1MT8014-3AA5、1MT8014-3AA6、
1MT8014-3AA7、1MT8014-3AB0、1MT8014-3AB2、1MT8014-3AB5、
1MT8014-3AB6、1MT8014-3AB7、1MT8014-3AC0、1MT8014-3AC2、
1MT8014-3AC5、1MT8014-3AC6、1MT8014-3AD0、1MT8014-3AD2、
1MT8014-3AD5、1MT8014-3AD6

额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、400V 60Hz、
415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007655

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007656

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省扬州市仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
1MT8014-3B

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月24日 有效期至：2030年04月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007656

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8014-3BA2、1MT8014-3BA3、1MT8014-3BA5、1MT8014-3BA6、
1MT8014-3BB2、1MT8014-3BB3、1MT8014-3BB5、1MT8014-3BB6、
1MT8014-3BC2、1MT8014-3BC3、1MT8014-3BC4、1MT8014-3BC5、
1MT8014-3BC6、1MT8014-3BD2、1MT8014-3BD3、1MT8014-3BD5、
1MT8014-3BD6

额定电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、
380V/660V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
380V 50Hz、400V 50Hz、415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、
480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V/660V 60Hz、
400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、380V 60Hz、
400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、
500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 用户须按照标准的要求正确选型和安装，并严格按照该产品使用说明书要求使用。
- 产品在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007656

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 该产品外壳防护等级为：IP65
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P