



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007862

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机
1MT8004-0D, 1MT8004-0E
Ex db IIB T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年07月23日 有效期至：2030年07月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007862

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-ODA2、1MT8004-ODA3、1MT8004-ODB2、1MT8004-ODB3、
1MT8004-ODC3、1MT8004-OEA0、1MT8004-OEA4、1MT8004-OEB0、
1MT8004-OEB4、1MT8004-OEC0、1MT8004-OEC4

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V

额定频率：50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

- 该产品外壳防护等级为：IP66

- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。

- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得 CCC 证书。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025312301007582

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-1A、1MT8004-1B、1MT8004-1C

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月06日 有效期至: 2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007582

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-1AA4、1MT8004-1AB4、1MT8004-1AB5、1MT8004-1AC4、
1MT8004-1BA2、1MT8004-1BB2、1MT8004-1BC2、1MT8004-1CA0、
1MT8004-1CA1、1MT8004-1CB0、1MT8004-1CB2、1MT8004-1CC0、
1MT8004-1CC2、1MT8004-1CC3、1MT8004-1CD0、1MT8004-1CD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007581

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-1D、1MT8004-1E

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月06日 有效期至：2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007581

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-1DA2、1MT8004-1DA3、1MT8004-1DA4、1MT8004-1DB2、
1MT8004-1DB4、1MT8004-1DC2、1MT8004-1DC4、1MT8004-1DD2、
1MT8004-1DD3、1MT8004-1DD4、1MT8004-1EA2、1MT8004-1EB2、
1MT8004-1EB4、1MT8004-1EC4、1MT8004-1ED4

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007580

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-2A、1MT8004-2B

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月06日 有效期至：2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007580

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-2AA4、1MT8004-2AA5、1MT8004-2AB5、1MT8004-2AC4、
1MT8004-2AC5、1MT8004-2AD5、1MT8004-2BA2、1MT8004-2BB0、
1MT8004-2BB2、1MT8004-2BC2、1MT8004-2BD0、1MT8004-2BD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品防爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007339

认证委托人名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产者名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产企业名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称和系列、型号、规格
隔爆型三相异步电动机

见附页

Ex db IIB T4 Gb
产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。
发证日期：2024年11月29日 有效期至：2029年11月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007339

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-2CA2, 1MT8004-2CB2, 1MT8004-2CC2, 1MT8004-2CD2;

1MT8004-2DA0, 1MT8004-2DA2, 1MT8004-2DB0, 1MT8004-2DB2,

1MT8004-2DC0, 1MT8004-2DC2, 1MT8004-2DD0, 1MT8004-2DD2。

电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、

220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、

500V、575V、660V、690V

频率：50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-40℃~60℃

- 外壳防护等级为：IP66

- 使用环境温度高于 40℃不超过 60℃时，选用耐温不低于 98℃的电缆。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

认证委托人名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产者名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
生产企业名称及地址
茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号
产品名称和系列、型号、规格
隔爆型三相异步电动机

见附页

Ex db IIB T4 Gb
产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。
发证日期：2024年11月29日 有效期至：2029年11月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



法定代表人：

南阳防爆电气有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-3AA0, 1MT8004-3AA2, 1MT8004-3AA5, 1MT8004-3AA6,
1MT8004-3AA7, 1MT8004-3AB0, 1MT8004-3AB2, 1MT8004-3AB5,
1MT8004-3AB6, 1MT8004-3AB7, 1MT8004-3AC0, 1MT8004-3AC2,
1MT8004-3AC5, 1MT8004-3AC6, 1MT8004-3AD0, 1MT8004-3AD2,
1MT8004-3AD5, 1MT8004-3AD6, 1MT8004-3BA2, 1MT8004-3BA3,
1MT8004-3BA5, 1MT8004-3BA6, 1MT8004-3BB2, 1MT8004-3BB3,
1MT8004-3BB5, 1MT8004-3BB6, 1MT8004-3BC2, 1MT8004-3BC3,
1MT8004-3BC4, 1MT8004-3BC5, 1MT8004-3BC6, 1MT8004-3BD2,
1MT8004-3BD3, 1MT8004-3BD5, 1MT8004-3BD6

电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、
500V、575V、660V、690V

频率：50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-40°C~60°C
- 外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024312301007338

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

